

Код образца (пробы): 1.2.03.16.1234-Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.03.2016г. 14 ч. 00 мин.  
 Дата начала исследования: 23.03.2016г. 09 ч. 45 мин.  
 Дата окончания исследования: 24.03.2016г.

1	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Мутность	2,4	не более 1,5 (2)	мг/л	ГОСТ 3351-74
	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	30	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): 1.2.03.16.1234-Д

## Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.03.2016г. 14 ч. 00 мин.  
 Дата начала исследования: 22.03.2016г. 14 ч. 30 мин.,  
 Дата окончания исследования: 24.03.2016г.

2	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
п	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,  
 ответственный за оформление протокола:

 А.И.Грунина

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования  
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ